

Товарищество с ограниченной ответственностью
КУЛНАФТА
KULNAFTA

РК г. Атырау, ул. Досмухамбетова, 2. Тел\факс 8(7122) 321113/ 321985/321955. kulnafta2010@mail.ru
 РНН 151000045685, IBAN: KZ51856000004173470, BIC: KСJBKZKX в ФАО «БанкЦентрКредит»
 г. Атырау.

Паспорт продукции
СРЕДНИЙ ДИСИТИЛЛЯТ
СТ ТОО 100840014752-04-2011

На соответствие требованиям СТ ТОО 100840014752-04-2011

Наименование параметра	НД на методы испытаний	Норма	Факт
1	2	3	4
1.Плотность при 20°C	ГОСТ 3900	Не более 0,825	0,770 (0,7695)
2.Массовая доля воды	ГОСТ 2477	Отсутствие	Отсутствует
3.Массовая доля серы	ГОСТ Р 51947	Не более 1%	0,099%
4.Массовая доля мех.примесей	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствует
5.Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	отсутствует
6.Температура застывания	ГОСТ 20287 (Б)	Не выше -5°C	ниже -24°C
7.Массовая доля меркаптановой серы	ASTM D 3227	Не нормируется	0,0014
8.Содержание сероводорода	UOP 163	Не нормируется	Менее 1
9.Фракционный состав: Температура начала кипения	ГОСТ 2177(А)		
Перегоняется при температуре 180°C		не ниже 45 °C	55 °C
65% отгона перегоняется при		не нормируется	54,5 °C
90% отгона перегоняется при		не выше 250 °C	216 °C
Температура конца кипения		не ниже 210 °C	307 °C
		не нормируется	340 °C

Паспорт оформлен на основании отчетов о результатах испытаний ТОО «Сэйболт Инспекшн Сервисез Казахстан»

Сведения о наличие присадок в топливе: **топливо изготовлено без добавления присадок**